


Утверждаю:

Председатель комиссии, утвержденной  
Приложением № 1  
к постановлению администрации  
Минусинского муниципального округа  
Красноярского края  
от 17.06.2026 № АГ-1469-п  
«О комиссиях по проведению оценки  
обеспечения готовности к отопительному  
периоду 2026 – 2027 годов муниципального  
образования Минусинский муниципальный  
округ Красноярского края»



С. В. Гаинц  
06.07.2026

### Программа

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, имеющих статус единой теплоснабжающей организации.

## 1. Общие положения

1.1. Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, имеющих статус единой теплоснабжающей организации (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.11.2024 № 2234 (далее – Правила №2234), постановлением администрации Минусинского муниципального округа от 17.06.2026 № АГ-1469-п.

1.2. Программой устанавливается перечень лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду муниципального образования Минусинский муниципальный округ.

1.3. Целью программы является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, имеющих статус единой теплоснабжающей организации лиц, подлежащих оценке.

1.4. Задачей Программы является определение уровня готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, имеющих статус единой теплоснабжающей организации.

## 2. Лица, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

2.1. Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов указаны в Приложении № 1 к настоящей Программе.

### 3. План работы

3.1. План проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, подлежащих оценке с указанием сроков и ответственных лиц указан в Приложении № 2 к Программе.

3.2. Работа Комиссий осуществляется в соответствии с графиком и в сроки, утвержденным Приложением № 3 к Программе.

3.3. Комиссия в рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, имеющих статус единой теплоснабжающей организации обязана произвести оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных пунктом 9 Правил № 2234.

3.4. Комиссия, в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте муниципального образования Минусинский муниципальный округ в информационно- телекоммуникационной сети Интернет информации о начале проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с настоящей Программой, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

3.5. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой проверяемые лица обязаны подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 9 Правил № 2234, а также оценочные листы по форме, согласно Приложению № 4 к настоящей Программе.

3.6. В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающие организации, имеющие статус единой теплоснабжающей организации предоставляют в Комиссию в сроки, установленные настоящей Программой документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду в 1ом экземпляре (МКУ «Служба заказчика» Минусинский район, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мартыанова, д. 16, каб. 2) и в электронном виде в формате pdf либо jpg (электронная почта: [energy-mku24@yandex.ru](mailto:energy-mku24@yandex.ru) ; тема письма: ОЗП 2026-2027 наименование организации направляющей пакет документов), прилагаемые документы должны быть заверены должностным лицом организации, а также заполненные оценочные листы в формате Excel для расчета индекса готовности к отопительному периоду на каждый объект:



- 1       Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования  
(подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)
- 2       Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями [Правил](#) организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)
- 3       Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями [главы V](#) Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 (далее - Правила N 511)  
(подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)
- 4       Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с [пунктом 278](#) Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с [подпунктом 2 пункта 6](#) Правил N 511  
(подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)
- 5       Утвержденные в соответствии с требованиями [пунктов 35 и 38](#) Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с [пунктами 278, 363 и 364](#) Правил промышленной безопасности  
(подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)
- 6       Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных [пунктами 43 - 45](#) Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), [пунктами 70, 71](#) Правил N 511, и

(или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные [пунктом 238](#) Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО

([подпункт 9.3.6 пункта 9](#) Правил)

- 7 Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со [статьей 10](#) Федерального закона от 21 июля 1997г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности)

([подпункт 9.3.7 пункта 9](#) Правил)

- 8 Установленные [пунктом 7](#) Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, и (или) установленные [пунктом 228](#) Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО

([подпункт 9.3.8 пункта 9](#) Правил)

- 9 Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями [Правил](#) по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н

([подпункт 9.3.9 пункта 9](#) Правил)

- 10 Копии утвержденных в соответствии с [пунктами 95, 97](#) Правил N 511 и с [пунктом 236](#) Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок

([подпункт 9.3.10 пункта 9](#) Правил)

- 11 Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с [абзацами первым - третьим пункта 125](#) Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения

([подпункт 9.3.11 пункта 9](#) Правил)

- 12 Технические отчеты о проведении режимно-наладочных



испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены [пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511 \(пункт 9.3.22 пункта 9 Правил\)](#)

- 13 Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями [пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности \(подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил\)](#)

- 14 Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные [Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 \(далее - Правила коммерческого учета\)](#). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтвержденные в соответствии с [частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"](#) [\(подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил\)](#)

- 15 Разработанный в соответствии с [подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511](#) нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные [пунктом 15 Правил N 511](#), - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО [\(подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил\)](#)

- 16 Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической

документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с [частью 2 статьи 7](#) Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с [пунктом 27](#) Правил N 511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов

([подпункт 9.3.15 пункта 9](#) Правил)

- 17 Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с [пунктом 165](#) Правил N 511

([подпункт 9.3.16 пункта 9](#) Правил)

- 18 Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями [пункта 195](#) Правил N 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб

([подпункт 9.3.17 пункта 9](#) Правил)

- 19 Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные [пунктами 352, 355, 356](#) Правил N 511 ([подпункт 9.3.18 пункта 9](#) Правил)

- 20 Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с [пунктом 26](#) и [абзацем восьмым пункта 333](#) Правил N 511

([подпункт 9.3.19 пункта 9](#) Правил)

- 21 Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены [пунктами 367 - 369](#) Правил N 511

([подпункт 9.3.20 пункта 9](#) Правил)



- 22 Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены [пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412](#) Правил N 511  
([подпункт 9.3.21 пункта 9](#) Правил)
- 23 Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями [пункта 364](#) Правил N 511  
([подпункт 9.3.23 Пункта 9](#) Правил)
- 24 Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями [пункта 388](#) Правил N 511  
([подпункт 9.3.24 Пункта 9](#) Правил)
- 25 Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с [Порядком](#) определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377  
([подпункт 9.3.25 пункта 9](#) Правил)
- 26 Утвержденный в соответствии с требованиями [пункта 28](#) Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями [Положения](#) по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н  
([подпункт 9.3.26 Пункта 9](#) Правил)
- 27 В соответствии с требованиями [части 1 статьи 9](#) Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном

объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации

(подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)

- 28 Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями [Правил](#) выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 [<7>](#), построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно [части 8 статьи 20](#) и [части 10 статьи 29](#) Федерального закона о теплоснабжении)

(подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)

- 29 Утвержденный в соответствии с требованиями [пункта 114](#) Правил N 511 и (или) [Положения](#) о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные [пунктом 386](#) Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)

- 30 Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований [пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412](#) Правил N 511 и [пунктов 394, 396 - 399, 403](#) Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом



исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных [пунктом 2 части 1 статьи 4.1](#) Федерального закона о теплоснабжении и [абзацем вторым пункта 2 статьи 5](#) Федерального закона о промышленной безопасности)  
([подпункт 9.2 пункта 9](#) Правил)

31 План подготовки к отопительному периоду  
([пункт 3](#) Правил)

3.7. Сроки проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду составляет 30 календарных дней исходя из утвержденного графика, утвержденного [Приложением № 3](#) к настоящей Программе.

3.8. В отношении установленных лиц, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется Комиссией.

3.9. В течение 10 календарных дней Комиссия осуществляет проверку оценочных листов, документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных требованиями Приказа № 2234 и производит расчет индекса готовности.

3.10. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта в течение 5 рабочих дней до подписания акта оценки обеспечения готовности осуществляется Комиссией для определения уровня готовности лиц, указанных в Приложении № 1 к настоящей Программе в МКУ «Служба заказчика» Минусинский район, Красноярский край, в электронном виде в формате Excel (электронная почта: [energy-mku24@yandex.ru](mailto:energy-mku24@yandex.ru) ; тема письма: ОЗП 2026-2027 ОЛ наименование организации), в Комиссию для определения уровня готовности лиц, указанных в Приложении №1 к настоящей Программе.

3.11. Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности установленных лиц определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

3.12. По результатам расчета индекса готовности Комиссией на своих заседаниях устанавливает:

3.12.1. уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

3.12.2. уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

3.12.3. уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

3.13. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

3.14. Комиссией могут быть запрошены у проверяемых лиц дополнительные документы, предусмотренные Правилами № 2234, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов проверки. По результатам дополнительной проверки производится расчет индекса готовности к отопительному периоду.

3.15. В срок не позднее одного дня с даты завершения проверки Комиссией оформляется акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Акт), согласно Приложению № 5 к настоящей Программе.

3.16. К Акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных требованиями Правил № 2234, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

3.17. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссии, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления, производится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый Акт и прилагается новый оценочный лист.

3.18. Срок составления Акта определяются председателем Комиссии, но не позднее 25 октября.

3.19. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт), согласно Приложению № 6 к настоящей Программе, выдается Комиссией в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов» или «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 3.18. настоящей Программы. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду подписывается Главой муниципального образования Минусинский муниципальный округ.

3.20. Сроки выдачи Паспорта готовности определяется председателем Комиссии, но не позднее 01 ноября.



3.21. Лица, не получившие Паспорт до 01 ноября, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

3.22. В случае не устранения лицами замечаний, указанных в Акте в установленный срок, Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3.23. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности размещается на официальном сайте муниципального образования Минусинский муниципальный округ в срок до 01 декабря.

#### 4. Права и обязанности членов Комиссии

4.1. Члены Комиссии обязаны:

4.1.1. утвердить настоящую Программу.

4.1.2. лично присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящей Программой;

4.1.3. осуществлять оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами;

4.1.4. заполнять оценочные листы и подписывать акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

4.1.5. осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

4.1.6. знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации.

4.2. Члены Комиссии имеют право:

4.2.1. участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому Комиссией;

4.2.2. проводить осмотр объектов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

4.2.3. Запрашивать у проверяемых лиц дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами № 2234.

Приложение № 1  
к Программе проведения оценки  
обеспечения готовности к отопительному  
периоду 2026-2027 годов  
теплоснабжающих организаций,  
имеющих статус единой  
теплоснабжающей организации.

Перечень лиц, подлежащих  
оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов  
(теплоснабжающие организации, имеющие статус единой теплоснабжающей  
организации)

| №<br>п/п | Эксплуатирующая<br>организация                                                                                                                      | Статус<br>теплоснабжа<br>ющей<br>организации          | Объекты<br>теплоснабжения                                                                                                                                                      | Адрес места<br>нахождения источника<br>тепловой энергии                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ИНН 1901067718<br><br>Филиал<br>Минусинская ТЭЦ<br>Акционерного<br>общества<br>«Енисейская<br>территориальная<br>генерирующая<br>компания (ТГК-13)» | Единая<br>теплоснабжа<br>ющая<br>организация<br>(ЕТО) | Магистральные<br>тепловые сети в<br>городе Минусинске<br>и городском<br>поселке Зеленый<br>Бор;<br>Энергетическое<br>оборудование<br>зданий и<br>сооружений<br>Минусинской ТЭЦ | 662610, Красноярский<br>край, г. Минусинск, а/я<br>531, (промплощадка<br>ТЭЦ)                               |
| 2        | ИНН 2460050766<br><br>Государственное<br>предприятие<br>Красноярского края<br>«Центр развития<br>коммунального<br>комплекса»                        | Единая<br>теплоснабжа<br>ющая<br>организация<br>(ЕТО) | Система<br>теплоснабжения на<br>территории<br>населенных<br>пунктов:                                                                                                           | 660075, Красноярский<br>край, г Красноярск,<br>Железнодорожный р-н,<br>ул Северо-Енисейская,<br>д 33, ком 5 |
|          |                                                                                                                                                     |                                                       | Котельная №1                                                                                                                                                                   | С. Большая Ничка, ул.<br>Автомобильная, 38а                                                                 |
|          |                                                                                                                                                     |                                                       | Котельная №2                                                                                                                                                                   | Кавказское, ул.<br>Чапаева, 74                                                                              |
|          |                                                                                                                                                     |                                                       | Котельная №4                                                                                                                                                                   | с. Малая Ничка, ул.<br>Кретьова, 62                                                                         |
|          |                                                                                                                                                     |                                                       | Котельная №5                                                                                                                                                                   | с. Селиваниха, ул.<br>Ленина, 52                                                                            |
|          |                                                                                                                                                     |                                                       | Котельная №6                                                                                                                                                                   | с. Тигрицкое, ул.<br>Пролетарская, 11                                                                       |
|          |                                                                                                                                                     |                                                       | Котельная №7                                                                                                                                                                   | п. Опытное поле, ул.<br>Садовая, 7е                                                                         |
|          |                                                                                                                                                     |                                                       | Котельная №8                                                                                                                                                                   | с. Городок, ул.<br>Заводская, 2, корп.12                                                                    |



| №<br>п/п | Эксплуатирующая<br>организация                                                                                  | Статус<br>теплоснабжа<br>ющей<br>организации          | Объекты<br>теплоснабжения                                                                                                                                | Адрес места<br>нахождения источника<br>тепловой энергии                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                 |                                                       | Котельная №9                                                                                                                                             | с. Николо-Петеровка,<br>ул. Советская, 386                               |
|          |                                                                                                                 |                                                       | Котельная №10                                                                                                                                            | с. Большая Иня, ул.<br>Ленина, 416                                       |
|          |                                                                                                                 |                                                       | Котельная №12                                                                                                                                            | с. Знаменка, ул.<br>Школьная, 1А                                         |
|          |                                                                                                                 |                                                       | Котельная №13                                                                                                                                            | с. Знаменка, ул.<br>Больничная, д. 1Б                                    |
|          |                                                                                                                 |                                                       | Котельная №14                                                                                                                                            | с. Верхняя Коя, ул.<br>Юбилейная, 14                                     |
|          |                                                                                                                 |                                                       | Котельная №15                                                                                                                                            | с. Малая Минуса, ул.<br>Микрорайон, 27а                                  |
|          |                                                                                                                 |                                                       | Котельная №17                                                                                                                                            | с. Новотроицкое, ул.<br>Фрунзе, 4 Б                                      |
|          |                                                                                                                 |                                                       | Котельная №18                                                                                                                                            | п. Прихольмье, ул.<br>Гагарина, 1Б                                       |
|          |                                                                                                                 |                                                       | Электрокотельная<br>№ 20                                                                                                                                 | с. Колмаково, ул.<br>Луговая, 10                                         |
|          |                                                                                                                 |                                                       | Электрокотельная<br>№ 10                                                                                                                                 | с. Селиваниха, ул.<br>Некрасова, 1а                                      |
|          |                                                                                                                 |                                                       | Котельная                                                                                                                                                | с. Лугавское, ул.<br>Колобова, 1б                                        |
|          |                                                                                                                 |                                                       | Котельная                                                                                                                                                | с. Тесь, ул. Строителей<br>6, зд.6                                       |
| 3        | ИНН 2464008420<br><br>КГБУЗ<br>«Красноярский<br>краевой<br>противотуберкулезн<br>ый диспансер №1»<br>филиал № 5 | Единая<br>теплоснабжа<br>ющая<br>организация<br>(ЕТО) | Система<br>теплоснабжения на<br>территории<br>населенных<br>пунктов:<br><br>п. Озеро Тагарское                                                           | 662623, Минусинский<br>район, п. Озеро<br>Тагарское, ул.<br>Юбилейная, 2 |
|          |                                                                                                                 |                                                       | Котельная                                                                                                                                                | п. Озеро Тагарское, ул.<br>Юбилейная, 2                                  |
|          |                                                                                                                 |                                                       | Нежилое здание<br>Котельная СЦТ №<br>1 и разводящие<br>сети                                                                                              | г. Минусинск, ул.<br>Суворова, дом 3                                     |
| 4        | ИНН 2455029945<br><br>Муниципальное<br>унитарное<br>предприятие г.<br>Минусинска<br>«Городской<br>водоканал»    | Единая<br>теплоснабжа<br>ющая<br>организация<br>(ЕТО) | Филиал<br>Минусинская ТЭЦ<br>АО «Енисейская<br>ТГК (ТГК-13)»<br><br>Система<br>теплоснабжения на<br>территории<br>населенных<br>пунктов:<br>г. Минусинск | 662607, Красноярский<br>край, г. Минусинск, ул.<br>Суворова, дом 3       |

| №<br>п/п | Эксплуатирующая<br>организация | Статус<br>теплоснабжа<br>ющей<br>организации | Объекты<br>теплоснабжения                                   | Адрес места<br>нахождения источника<br>тепловой энергии |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                                |                                              | Нежилое здание<br>Котельная СЦТ №<br>1 и разводящие<br>сети |                                                         |

Приложение № 2  
к Программе проведения оценки  
обеспечения готовности к отопительному  
периоду 2026-2027 годов  
теплоснабжающих организаций, имеющих  
статус единой теплоснабжающей  
организации.

План проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  
установленных лиц

Дата начала проведения оценки обеспечения готовности - 2026 год,  
с 15 сентября.

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                            | Сроки, 2026 год                                                                   | Ответственны<br>й<br>исполнитель |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1        | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования Минусинский муниципальный округ Уведомления о сроках проведения оценки                                        | до 15 августа                                                                     | Секретарь комиссии               |
| 2        | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования Минусинский муниципальный округ оценочных листов ежегодно                                                     | до 15 августа                                                                     | Секретарь комиссии               |
| 3        | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования Минусинский муниципальный округ перечня документов, которые обязаны предоставлять проверяемые лица в комиссию | до 15 августа                                                                     | Секретарь комиссии               |
| 4        | Направление уведомления о сроках проведения оценки каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом                                                | до 15 августа                                                                     | Секретарь комиссии               |
| 5        | Предоставление в Комиссию лицами, подлежащих оценке оценочных листов и документов                                                                                                   | с 15 сентября по 14 октября                                                       | Проверяемые лица                 |
| 6        | Проверка оценочных листов и документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду                                                      | в течение 10 календарных дней с момента поступления оценочных листов и документов | Комиссия по оценке готовности    |
| 7        | Расчет индекса готовности                                                                                                                                                           | в течение 10 календарных дней с момента предоставления оценочных листов и         | Комиссия по оценке готовности    |



|    |                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                | документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду          |                                                                     |
| 8  | Определение (установление) уровня готовности проверяемых лиц на заседаниях Комиссии                                            | В течение 5 рабочих дней до подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду           | Комиссия по оценке готовности                                       |
| 9  | Оформление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду                                                          | не позднее одного дня с даты завершения проверки                                                            | Комиссия по оценке готовности                                       |
| 10 | Визуальный осмотр объектов проверяемых лиц                                                                                     | По мере необходимости в сроки, установленные Комиссией                                                      | Комиссия по оценке готовности                                       |
| 11 | Предоставление дополнительных документов                                                                                       | В случае расхождения между сведениями, предоставленными в Комиссию и в ЕТО в сроки, установленные Комиссией | Проверяемые лица                                                    |
| 12 | Оформление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки с приложением оценочного листа | Не позднее одного дня с даты завершения проверки                                                            | Комиссия по оценке готовности                                       |
| 13 | Выдача Паспорта готовности                                                                                                     | В течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта, но не позднее 01 ноября                                    | Подписание паспорта - Глава, выдача - Комиссия по оценке готовности |
| 14 | Устранение замечаний (при наличии), указанных в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду                     | В сроки, установленные Комиссией в оценочном листе                                                          | Проверяемые лица                                                    |
| 15 | Направление Уведомления в Комиссию об устранении выявленных замечаний                                                          | Не позднее сроков, установленных Комиссией в оценочном листе                                                | Проверяемые лица                                                    |
| 16 | Предоставление проверяемыми лицами оценочных листов и документов в Комиссию                                                    | Не позднее сроков, установленных Комиссией в оценочном листе                                                | Проверяемые лица                                                    |
| 17 | Повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний                                         | по 25 октября                                                                                               | Комиссия по оценке готовности                                       |
| 18 | Подготовка к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний                                | по 25 октября                                                                                               | Проверяемые лица                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 19 | Передача данных в Енисейское управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о лицах, не устранивших замечания                                                                              | в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта | Секретарь комиссии |
| 20 | Размещение сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемых лиц, уровня их готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования Минусинский муниципальный округ | ежегодно, до 01 декабря                         | Секретарь комиссии |

### Приложение № 3

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, имеющих статус единой теплоснабжающей организации.

### График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду установленных лиц

| №<br>п/п | Объекты, подлежащие оценке<br>обеспечения готовности к<br>отопительному периоду                                   | Сроки проведения оценки                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                 | 3                                        |
| 1        | Филиал Минусинская ТЭЦ<br>Акционерного общества «Енисейская<br>территориальная генерирующая<br>компания (ТГК-13)» | 2026 год,<br>с 15 сентября по 14 октября |
| 2        | Государственное предприятие<br>Красноярского края «Центр развития<br>коммунального комплекса»                     | 2026 год,<br>с 15 сентября по 14 октября |
| 3        | КГБУЗ «Красноярский краевой<br>противотуберкулезный диспансер<br>№1» филиал № 5                                   | 2026 год,<br>с 15 сентября по 14 октября |
| 4        | Муниципальное унитарное<br>предприятие г. Минусинска<br>«Городской водоканал»                                     | 2026 год,<br>с 15 сентября по 14 октября |



Приложение № 4

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, имеющих статус единой теплоснабжающей организации.

Оценочный лист  
для расчета индекса готовности к отопительному периоду  
теплоснабжающих, теплосетевых организаций

| № п/п | Обязательное требование                                                                                                                                                                                                               | Подтверждающий документ | Показатель                                                            | Вес показателя | Наименование показателя   | Расчет показателей готовности (формула)                                                                                                                                                                                                                     | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                       |                         | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ                                                     |                |                           | $I_{\text{тсо}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,9 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,05$                                                                                                                                                         |                                  |                                                             |
| 1     | <p>Выполнить требования, установленные <b>частью 4 статьи 20</b> Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (<b>подпункт 9.1 пункта 9</b> Правил обеспечения</p> | -                       | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,9            | $K_{\text{закон о тепл}}$ | $K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{функ}} * 0,05 + K_{\text{режим.налад}} * 0,01 + K_{\text{качест}} * 0,01 + K_{\text{комм.учет}} * 0,01 + K_{\text{кач.строит}} * 0,25 + K_{\text{надеж}} * 0,65 + K_{\text{резерв}} * 0,01 + K_{\text{порядок}} * 0,01$ |                                  |                                                             |

|       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 1.1   | Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные <a href="#">подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9</a> Правил                                                                                                                                 | Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб                                                                                     | 0,05 | $K_{\text{функц}}$ | $K_{\text{функц}} =$ $K_{\text{шт}} * 0,1 +$ $K_{\text{согл}} * 0,1 +$ $K_{\text{дисп}} * 0,1 +$ $K_{\text{перечень}} * 0,1 +$ $K_{\text{эксп/произв.инстр}} * 0,1$ $+$ $K_{\text{знаний}} * 0,1 +$ $K_{\text{обуч}} * 0,1 +$ $K_{\text{отв}} * 0,1 +$ $K_{\text{охр.труда}} * 0,1 +$ $K_{\text{трени}} * 0,1$ |  |  |
| 1.1.1 |                                                                                                                                                  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,1  | $K_{\text{шт}}$    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |     |                                       |                                                                              |  |  |
|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |  | контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |     |                                       |                                                                              |  |  |
| 1.1.2   |  | Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил) | Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения     | 0,1 | $K_{\text{согл}}$                     | $K_{\text{согл}} = N_{\text{согл}} / N_{\text{всего}}$<br>PCO в системе т/сн |  |  |
| 1.1.2.1 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения | -   | $N_{\text{согл}}$                     | Фактическое значение                                                         |  |  |
| 1.1.2.2 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Количество организаций всего в системе теплоснабжения                   | -   | $N_{\text{всего PCO в системе т/сн}}$ | Фактическое значение                                                         |  |  |
| 1.1.3   |  | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Показатель наличия положение о диспетчерской                            | 0,1 | $K_{\text{дисп}}$                     | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |     |                           |                                                                                          |  |  |
|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |  | <p>документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями <a href="#">главы V</a> Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <a href="#">&lt;1&gt;</a> (далее - Правила N 511) (<a href="#">подпункт 9.3.3 пункта 9</a> Правил)</p> | <p>службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление</p>                  |     |                           |                                                                                          |  |  |
| 1.1.4   |  | <p>Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного</p>                                                                                                                                       | <p>Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования</p> | 0,1 | К <sub>перечень</sub>     | $K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОПО}} * 0,5 + K_{\text{перечень не ОПО}} * 0,5$ |  |  |
| 1.1.4.1 |  | <p>ОПО), разработанного</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной</p>                                                     | 0,5 | К <sub>перечень ОПО</sub> | <p>Наличие - 1<br/>Отсутствие - 0</p>                                                    |  |  |



|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |     |                                 |                               |  |  |
|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------|--|--|
|         |  | в соответствии с <a href="#">пунктом 278</a> Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <a href="#">&lt;2&gt;</a> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с <a href="#">подпунктом 2 пункта 6</a> Правил N 511 ( <a href="#">подпункт 9.3.4 пункта 9</a> Правил) | эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО                       |     |                                 |                               |  |  |
| 1.1.4.2 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | 0,5 | К <sub>перечень неОПО</sub>     | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.5   |  | Утвержденные в соответствии с требованиями <a href="#">пунктов 35 и 38</a> Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных     | 0,1 | К <sub>экспл/произв.инстр</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                             |                                                                                      |  |  |
|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |  | производственные инструкции, разработанные в соответствии с <a href="#">пунктами 278, 363 и 364</a> Правил промышленной безопасности ( <a href="#">подпункт 9.3.5 пункта 9</a> Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                            | инструкций                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                             |                                                                                      |  |  |
| 1.1.6   |  | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных <a href="#">пунктами 43 - 45</a> Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <a href="#">&lt;3&gt;</a> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), <a href="#">пунктами 70, 71</a> Правил N 511, и (или) | Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей | 0,1 | $K_{\text{знаний}}$         | $K_{\text{знаний}} = K_{\text{пров зн не ОПО}} * 0,5 + K_{\text{пров зн ОПО}} * 0,5$ |  |  |
| 1.6.1.1 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Показатель наличия                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,5 | $K_{\text{пров зн не ОПО}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                        |  |  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                          |                               |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|         | <p>копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные <a href="#">пунктом 238</a> Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (<a href="#">подпункт 9.3.6 пункта 9</a> Правил)</p> | <p>удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных <a href="#">Правилами</a> технической эксплуатации электроустановок потребителей, <a href="#">Правилами</a> технической эксплуатации тепловых энергоустановок</p> |     |                          |                               |  |  |
| 1.6.1.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных <a href="#">Правилами</a> промышленной</p>                     | 0,5 | К <sub>пров зн ОПО</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |     |                   |                                                       |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | безопасности, в случае эксплуатации опо                                                                                                                  |     |                   |                                                       |  |  |
| 1.1.7 | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со <a href="#">статьей 10</a> Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) ( <a href="#">подпункт 9.3.7 пункта 9</a> Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте | 0,1 | K <sub>обуч</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                         |  |  |
| 1.1.8 | Установленные <a href="#">пунктом 7</a> Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную                                                                                                                                                                                                                                                             | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые                                     | 0,1 | K <sub>отв</sub>  | $K_{отв} = K_{отв\ неОПО} * 0,5 + K_{отв\ ОПО} * 0,5$ |  |  |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |     |                        |                               |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------|--|
|         | эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные <a href="#">пунктом 228</a> Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО |                                                                                                                                                                                                |     |                        |                               |  |
| 1.1.8.1 | ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО ( <a href="#">подпункт 9.3.8</a> <a href="#">пункта 9</a> Правил)                                                                                                                                                                | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО | 0,5 | К <sub>отв неОПО</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |
| 1.1.8.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о                                                                                                                    | 0,5 | К <sub>отв ОПО</sub>   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |     |                          |                               |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО                                |     |                          |                               |  |  |
| 1.1.9 | Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями <a href="#">Правил</a> по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда | Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам | 0,1 | К <sub>охран.труда</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |      |                          |                                                                                      |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|        |                                                                                                                                   | России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4><br>(подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |      |                          |                                                                                      |  |  |
| 1.1.10 |                                                                                                                                   | Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил) | Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | 0,1  | K <sub>трени</sub>       | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                        |  |  |
| 1.2    | Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил                                                                                                                                                                                                                                | Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии                                                                    | 0,01 | K <sub>режим.налад</sub> | $K_{\text{режим.налад}} = K_{\text{темпл.граф}} * 0,5 + K_{\text{режим.карт}} * 0,5$ |  |  |
| 1.2.1  | контроль за режимами потребления тепловой                                                                                         | Разработанные и утвержденные температурные                                                                                                                                                                                                                                                            | Показатель наличия температурных                                                                                                                                    | 0,5  | K <sub>темпл.граф</sub>  | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                        |  |  |

|       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |     |                         |                               |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------|--|--|
|       | энергии<br>(пункт 3 части 4<br>статьи 20<br>Федерального закона<br>о теплоснабжении) | графики,<br>гидравлические<br>режимы работы<br>системы<br>теплоснабжения на<br>предстоящий<br>отопительный период,<br>разработанные в<br>соответствии с<br>абзацами первым -<br>третьим пункта 125<br>Правил N 511, а также<br>копии<br>эксплуатационных<br>инструкций по<br>ведению и контролю<br>режимов работы<br>системы<br>теплоснабжения<br>(подпункт 9.3.11<br>пункта 9 Правил) | графиков,<br>гидравлических<br>режимов работы<br>системы<br>теплоснабжения                                                                                             |     |                         |                               |  |  |
| 1.2.2 |                                                                                      | Технические отчеты о<br>проведении режимно-<br>наладочных<br>испытаний объектов<br>теплоснабжения,<br>утвержденные<br>режимные карты,<br>требования к которым<br>установлены пунктами<br>32, 249, 250, абзацами<br>первым и вторым<br>пункта 251, пунктами<br>294, 295 и 447 Правил<br>N 511                                                                                           | Показатель<br>наличия<br>технических<br>отчетов о<br>проведении<br>режимно-<br>наладочных<br>испытаний<br>объектов<br>теплоснабжения,<br>утвержденных<br>режимных карт | 0,5 | K <sub>режим.карт</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |      |                        |                               |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                       | (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |      |                        |                               |  |  |
| 1.3 | Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил) | Показатель обеспечения качества теплоносителей | 0,01 | K <sub>качест</sub>    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.4 | Организовывать                                                                                        | Копии актов ввода в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Показатель                                     | 0,01 | K <sub>комм.учет</sub> | Наличие - 1                   |  |  |



|  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |  |  |                |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|--|--|
|  | <p>коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии<br/>(пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)</p> | <p>эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные <a href="#">Правилами</a> коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтвержденные в соответствии с <a href="#">частью 4 статьи 13</a> Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении</p> | <p>организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии</p> |  |  | Отсутствие - 0 |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|--|--|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                         |                               |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | единства измерений"<br>(подпункт 9.3.13<br>пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                         |                               |  |  |
| 1.5 | Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не | Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта | 0,25 | K <sub>кач.строит</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                                    | являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО<br>(подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил) |                                                                               |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 1.6   | Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.23 - 9.3.29 пункта 9 Правил                                                                                                                                                            | Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей                  | 0,65 | $K_{надеж}$ | $K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 +$ $K_{обслед} * 0,05 +$ $K_{дым.труб} * 0,05 +$ $K_{испыт} * 0,01 +$ $K_{гидр} * 0,4 +$ $K_{шурф} * 0,01 +$ $K_{очист.промыв} * 0,4 +$ $K_{электр.сопр} * 0,01 +$ $K_{насос\ стан} * 0,01 +$ $K_{топл} * 0,03 +$ $K_{матер} * 0,01 +$ $K_{страх} * 0,01$ |  |  |
| 1.6.1 |                                                                                                                    | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и                                                                                                                                                    | Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, | 0,01 | $K_{освид}$ | $K_{освид} =$ $K_{освид\ не\ ОПО} * 0,5 +$ $K_{освид\ ОПО} * 0,5$                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                           |                               |  |  |
|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-------------------------------|--|--|
|         |  | оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:<br>о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях | центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации                                                                                                                                   |     |                           |                               |  |  |
| 1.6.1.1 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации | 0,5 | К <sub>освид</sub> не ОПО | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6.1.2 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных                                                                                                                                                                                              | 0,5 | К <sub>освид</sub> ОПО    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |      |                     |                               |  |  |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с <a href="#">частью 2 статьи 7</a> Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с <a href="#">пунктом 27</a> Правил N 511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов ( <a href="#">подпункт 9.3.15</a> <a href="#">пункта 9</a> Правил) | техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации |      |                     |                               |  |  |
| 1.6.2 |  | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и                                                                                                | 0,05 | К <sub>обслед</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                       |                                                                                                                                                                    |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с <a href="#">пунктом 165</a> Правил N 511 (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)                                                               | сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров                                                          |      |                       |                                                                                                                                                                    |  |  |
| 1.6.3 | Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями <a href="#">пункта 195</a> Правил N 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения | Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего | 0,05 | K <sub>дым.труб</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0<br><br>В случае если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, K <sub>дым.труб</sub> принимается равным 1. |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                    |                                                                                                                                                     |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | за исправностью осветительной арматуры дымовых труб<br>(подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                    |                                                                                                                                                     |  |  |
| 1.6.4 | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил N 511 (подпункт 9.3.18 | Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь | 0,01 | K <sub>испыт</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0<br><br>В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, K <sub>испыт</sub> принимается равным 1 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |  | пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | трубопроводов<br>водяных тепловых<br>сетей                                                                                                                                                                                             |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 1.6.5 |  | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с <a href="#">пунктом 26</a> и <a href="#">абзацем восьмым пункта 333</a> Правил N 511 ( <a href="#">подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил</a> )                                                        | Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей                                                                                                                     | 0,4  | K <sub>гидр</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0<br><br>В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, K <sub>гидр</sub> принимается равным 1                                                                                    |  |
| 1.6.6 |  | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены <a href="#">пунктами 367 - 369</a> Правил N 511 | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке | 0,01 | K <sub>шурф</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0<br><br>В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, K <sub>шурф</sub> принимается равным 1 |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |      |                           |                                                                                                                                                                |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | (подпункт 9.3.20<br>пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |      |                           |                                                                                                                                                                |  |
| 1.6.7 | Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил N 511 (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов                                | 0,4  | K <sub>очист.промыв</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                                                  |  |
| 1.6.8 | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)                                            | Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов | 0,01 | K <sub>электр.сопр</sub>  | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0<br><br>В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, K <sub>электр.сопр</sub> принимается равным 1 |  |
| 1.6.9 | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511                                                                                         | Показатель наличия акта опробования работоспособност и оборудования насосных станций                            | 0,01 | K <sub>насос.стан</sub>   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                                                  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |      |                              |                                                                                                                                                                                             |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | (подпункт 9.3.24<br>Пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |      |                              |                                                                                                                                                                                             |  |
| 1.6.10     | Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с <a href="#">Порядком</a> | Показатель наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива                                                                       | 0,03 | $K_{\text{топл}}$            | $K_{\text{топл}} = K_{\text{догтопл}} * 0,5 + K_{\text{запаст}} * 0,5$                                                                                                                      |  |
| 1.6.10.1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода | 0,5  | $K_{\text{догтопл}}$         | $K_{\text{догтопл}} = 1$ , если подтверждено наличие договоров<br>$K_{\text{догтопл}} = 0$ , если не подтверждено наличие договоров                                                         |  |
| 1.6.10.2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Показатель подтверждения наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива                                                         | 0,5  | $K_{\text{запаст}}$          | $K_{\text{запаст}} = 1$ , если $\text{Запас}_{\text{факт}} \geq \text{Запас}_{\text{нормат}}$<br>$K_{\text{запаст}} = 0$ , если $\text{Запас}_{\text{факт}} < \text{Запас}_{\text{нормат}}$ |  |
| 1.6.10.2.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Фактический объем запаса топлива, тысячи тонн                                                                                                            |      | $\text{Запас}_{\text{факт}}$ | Фактическое значение                                                                                                                                                                        |  |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |      |                           |                                                                                                                                                       |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.6.10.2.2 | определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 <5> (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил) | Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тысячи тонн                                     |      | - Запас <sub>нормат</sub> | Фактическое значение                                                                                                                                  |  |  |
| 1.6.11     | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной                                                           | Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации | 0,01 | K <sub>матер</sub>        | $K_{\text{матер}} = \frac{K_{\text{инвент}}}{K_{\text{перечня}}}$                                                                                     |  |  |
| 1.6.11.1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |      | - K <sub>инвент</sub>     | Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ |  |  |
| 1.6.11.2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |      |                           | согласно последней                                                                                                                                    |  |  |

|        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |      |                      |                                                                                                                                                                        |  |  |
|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|        |  | инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями <a href="#">Положения</a> по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <a href="#">&lt;6&gt;</a> (подпункт <a href="#">9.3.26</a> Пункта 9 Правил) |                                                                                                            |      |                      | инвентаризации                                                                                                                                                         |  |  |
|        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |      | К <sub>перечня</sub> | Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно перечню |  |  |
| 1.6.12 |  | В соответствии с требованиями <a href="#">части 1 статьи 9</a> Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора                                                                                                                                                                                                                                                                  | Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности | 0,01 | К <sub>страх</sub>   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                                                          |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации</p> <p>(подпункт</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                               |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.3.27 пункта 9<br>Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                               |  |  |
| 1.7 | Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <7>, построенных для реализации | Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения | 0,01 | K <sub>резерв</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                      |                                       |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                      | <p>мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно <a href="#">части 8 статьи 20</a> и <a href="#">части 10 статьи 29</a> Федерального закона о теплоснабжении) (<a href="#">подпункт 9.3.29 пункта 9</a> Правил)</p> |                                                                                                                        |      |                      |                                       |  |  |
| 1.8 | <p>Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (<a href="#">пункт 9 части 4 статьи 20</a>)</p> | <p>Утвержденный в соответствии с требованиями <a href="#">пункта 114</a> Правил N 511 и (или) <a href="#">Положения</a> о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p>Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения</p> | 0,01 | К <sub>порядок</sub> | <p>Наличие - 1<br/>Отсутствие - 0</p> |  |  |



|   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |      |                    |                               |  |                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|--|----------------|
|   | Федерального закона о теплоснабжении)                                                                                                                            | производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <8>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные <a href="#">пунктом 386</a> Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) |                                                                                        |      |                    |                               |  |                |
| 2 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти | Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований <a href="#">пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта</a>                                                                                                                                                                                    | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05 | К <sub>предп</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных <a href="#">пунктом 2 части 1 статьи 4.1</a> Федерального закона о теплоснабжении и <a href="#">абзацем вторым пункта 2 статьи 5</a> Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований <a href="#">пунктов</a></p> | <p><a href="#">155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412</a> Правил N 511 и <a href="#">пунктов 394, 396 - 399, 403</a> Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)</p> | <p>власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                           |      |                   |                               |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------|--|--|
| 3 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного <a href="#">пунктом 3</a> Правил ( <a href="#">подпункт 9.3</a> пункта 9 Правил) | План подготовки к отопительному периоду ( <a href="#">пункт 3</a> Правил) | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду | 0,05 | K <sub>план</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------|--|--|

Приложение № 5  
к Программе проведения оценки обеспечения  
готовности к отопительному периоду 2026-2027  
годов теплоснабжающих организаций, имеющих  
статус единой теплоснабжающей организации.

**АКТ**

**оценки обеспечения готовности к отопительному периоду** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ **гг.**

\_\_\_\_\_  
(место составления акта)

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(дата составления акта)

Комиссия, образованная \_\_\_\_\_,  
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному  
периоду

от “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г., утвержденной \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. по “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. в соответствии с  
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела оценку  
обеспечения \_\_\_\_\_ готовности \_\_\_\_\_ к \_\_\_\_\_ отопительному \_\_\_\_\_ периоду

\_\_\_\_\_  
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении  
следующих объектов:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_;
- ... \_\_\_\_\_.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия  
установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности<br>(Готов/готов с условиями/не готов) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.                                   |                                                          |
| 2.                                   |                                                          |
| 3.                                   |                                                          |
| №№                                   |                                                          |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:



| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности<br>(Готов/готов с условиями/не готов) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                |                                                          |

Приложение к акту оценки обеспечения готовности к отопительному периоду \_\_\_\_ / \_\_\_\_ гг.\*

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л. в 1 экз.  
(объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л. в 1 экз.  
(объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л. в 1 экз.  
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Заместитель председателя  
комиссии:

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи и печать руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

\* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 6 к Программе проведения  
оценки обеспечения готовности к  
отопительному периоду 2026-2027 годов  
теплоснабжающих организаций, имеющих  
статус единой теплоснабжающей организации.

## ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ гг.

Выдан \_\_\_\_\_,  
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_;
- ...

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного  
органа, образовавшего комиссию по проведению проверки  
готовности к отопительному периоду)